



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области

Территориальный отдел в г. Северодвинске  
164523 Архангельская область, г. Северодвинск, пр.Морской, 67  
*(указывается юридический адрес отдела)*

**Предписание № 19/106  
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор**

«19» марта 2010г.

г. Северодвинск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», по адресу: г.Северодвинск ул. Трухинова,10.

акта по результатам мероприятий по надзору № 101/2010 от 18.03.2010 года.

*(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)*

выявлены нарушения санитарного законодательства, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**предлагаю:**

1. Обеспечить наличие крышек у контейнеров для ТБО ( мусоросборников).Производить очистку мусоросборников при их заполнении не более 2/3 объема. (п.2.2.9; 2.11.11 СанПиН 2.4.2.1178-02).
2. Обеспечить наполняемость классов не более 25 человек (п.2.3.1 СанПиН 2.4.2.1178-02).
3. Обеспечить в лаборантской (лаборатории) кабинета № 205 химии эффективную работу вытяжной механической вентиляции (вытяжной шкаф) (п.2.4.4. СанПиН 2.4.2.1178-02).
4. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп (п.2.6.2. СанПиН 2,4,2.1178-02).
5. Обеспечить хранение перегоревших, неисправных люминесцентных ламп соответственно санитарным нормам (п.2.6.2. СанПиН 2.4.2.1178-02; п.3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03).
6. Обеспечить соблюдение размеров проходов и расстояния между предметами оборудования при оборудовании учебных помещений соответственно СанПиН (п.2.4.3. СанПиН 2.4.2.1178-02).

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске по адресу: пр. Морской, д.67, тел. факс.588233 п. 1,4,5,6 до 20 апреля 2010года, п.2,3 до 20.08.2010года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2».

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Различно положение части 1 статьи 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях, что невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан до пятисот рублей, на должностных лиц до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Архангельской области в г. Северодвинске



П.Н.Демяненко

Предписание получено: «19» марта 2010г

Подпись

Ф.И.

Демяненко П.Н.