



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Архангельской области**

город Архангельск, улица Свободы, дом 27, телефон: 8(8182) 65-14-94, E-mail: mchs29@yandex.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

город Архангельск, проспект Советских Космонавтов, дом 51, телефон: 8(8182) 28-80-15,

E-mail: ogpnundao@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска  
и Онежского района (далее – ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР**

**Главного управления МЧС России по Архангельской области)**

Архангельская область, город Северодвинск, улица Лесная, дом 48а, телефон (факс): 8(8184) 58-26-35,

E-mail: ogpn22arh@yandex.ru

город Северодвинск

(место составления акта)

« 02 » июня 20 20 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 90

По адресу/адресам: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, улица Трухинова, дом № 10.

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя № 90 от 19 мая 2020 года, изданного начальником ОНДиПР города  
Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской  
области – главным государственным инспектором города Северодвинска и Онежского района  
Архангельской области по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Питолиным П.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ внеплановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа №2» (далее – объект защиты), (категория высокого риска), ИНН 2902040076,  
ОГРН 102290084174.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 29 » мая 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолж. 2 час. 00 мин.

« 01 » июня 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолж. 2 час. 00 мин.

« 02 » июня 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолж. 2 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Архангельской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): директор муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Судакова  
Оксана Владимировна 29 мая 2020 года в 10 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 22.05.2020

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Стрежнев Евгений Анатольевич – инспектор отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР

Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственного инспектора города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц); проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Судакова Оксана Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ ;  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ ;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **предписание № 27/1/2 от 26.04.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме;**

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_ -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: фотоотчет \_\_\_\_\_ ;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору Стрежнев Евгений Анатольевич.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МАОУ «СШ №2» Судакова О.В. Судакова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » апрель 2019 г.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области

Главное управление МЧС России по Архангельской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Северодвинска и Онежского района

164501, г. Северодвинск, ул. Лесная, 48А, тел. (8184) 58-26-35

---

### **ФОТОТАБЛИЦА -**

приложение к акту внеплановой, выездной проверки, с целью контроля устранения нарушений обязательных требований нормативных документов по пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26.04.2019 № 27/1/2 в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «2», расположенного по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, улица Трухинова, 10

Фотосъемка производилась фотокамерой мобильного телефона iPhone 7 в светлое время суток при искусственном освещении. Фотографии обработке не подвергались. Фототаблица распечатана на черно-белом принтере «SAMSUNG SCX-4200».

Северодвинск, 2020




Фото 1,2 обеспечение возможности свободного открывания запоров дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.



Фото 3,4 обеспечение возможности свободного открывания запоров дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.

Фототаблицу составил:  
инспектор ОНДиПР  
города Северодвинска и Онежского района  
старшина внутренней службы  
02.06.2020

Е.А. Стрежнев